

Ablesewerte screebers Geisha

Parameter: out Lo -15°, out Hi 10°, H2O bei Lo 35°, H2O bei Hi 25°, Heizgrenze 18°,
Sollwertverschiebung 0°, Warmwasser-Aufheizdauer 1Std 35Min, Temperatur 50°, UWP 2, **WMZ QN 2,5**

Datum	Uhrzeit	Außentemp	Innentemp.	Vorlauf	Rücklauf	VS m³/h	Wärme kW	Strom kW
09.10.2016	20:40	7°		25,3°	21,8°	1,05	4,50	0,68
	20:50	7°		26,7°	22,3°	1,05	5,30	0,79
	21:00	7°		27,1°	22,7°	1,05	5,30	0,80
	21:35	7°		27,8°	23,6°	1,06	5,24	0,81
	22:30	7°		28,7°	24,4°	1,07	5,34	0,83
	23:30	7°		28,0°	24,8°	1,05	4,01	0,59
23.10.2016	aus 21:00	6°	22,1°					
	aus 23:20	6°	22,0°					
	0:10	6°	22,0°	28,0°	24,0°	1,06	4,90	0,83
24.10.2016	11:40	7°	22,0°	27,9°	25,0°	1,07	3,64	0,58
	12:20	7°	22,0°	27,4°	25,0°	1,07	3,13	0,47
	14:56	8°	22,3°	28,0°	25,5°	1,08	3,19	0,50
	aus 21:40	8°	22,1°				0,00	0,03
	aus	10°		22,7°	22,5°	0,78	0,00	0,03
25.10.2016	19:40	8°	21,5°	27,4°	24,8°	1,09	3,26	0,49
	aus 20:53	8°	21,7°	24,6°	24,5°	0,78	0,00	0,03
26.10.2016	aus 10:20	11°	22,0°	22,7°	22,4°	0,79	0,00	0,03
	aus 13:54	11°	22,0°					
	aus 15:00	11°	21,9°	21,9°	21,6°	0,79	0,00	0,03
	aus 16,30	11°	21,5°	21,8°	21,4°	0,78	0,00	0,03
	aus 16:50	11°	21,5°	21,6°	21,4°	0,78	0,00	0,04
	aus 17:15	11°	21,4°	21,5°	21,3°	0,78	0,00	0,04
	aus 17:45	10°	21,3°	21,4°	21,3°	0,77	0,00	0,04
	19:40	8°	21,1°	25,9°	21,8°	1,10	5,29	0,78
	21:35	6°		28,2°	24,1°	1,09	5,13	0,84
	22:15	6°		28,7°	24,6°	1,09	5,05	0,84
22:45	6°		27,7°	24,8°	1,09	3,81	0,60	
23:30	6°	21,5°	27,9°	24,8°	1,10	3,88	0,60	
27.10.2016	0:15	7°	21,6°	28,2°	25,2°	1,10	3,76	0,61
	0:50	7°	21,6°	28,3°	25,4°	1,10	3,87	0,61